

Fjeldvigs Vandværk
Fredericiavej 95
7100 Vejle
Att.: Benny Neessen

Rapportnr.: AR-15-CA-00376278-01
Batchnr.: EUDKVE-00376278
Kundenr.: CA0003392
Modt. dato: 01.12.2015

Analyserapport

Prøve type: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvested: Fjeldvigs Vandværk Ledningsnet - 72758 - V20003000 / 4631001199
Udtagningsadresse: Tankegangen 1, 7100 Vejle
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Prøvetagning: 01.12.2015 kl. 09:25
Analyseperiode: 01.12.2015 - 08.12.2015

Prøvemærke: Køkkenhane bygn.B

Lab prøvenr:	80064643	Enhed	DL.	Metode	Um (%)
Mikrobiologi					
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	2	CFU/ml	1	ISO 6222:2002	
Metaller					
Jern (Fe)	0.032	mg/l	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	10.3	°C		DS/EN ISO 19458	A
pH	7.6	pH		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	51	mS/m	0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	8.5	mg/l	0.1	DS/EN ISO 5814 Elektrometri	A
Prøvens farve	Farveløs			* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar			* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen			* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal			* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi af rapporten er sendt til:

Vejle Kommune Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

08.12.2015

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.