

Fjeldvigs Vandværk
Fredericiavej 95
7100 Vejle
Att.: Benny Neessen
Rapportnr.: AR-18-CA-00697096-01
Batchnr.: EUDKVE-00697096
Kundenr.: CA0003392
Modt. dato: 31.07.2018

Analyserapport

Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøvested: Niels Skousvej 13, 7100 Vejle, taphane - 72758 - / 4631001196
Udtagningsadresse: Niels Skousvej 13, 7100 Vejle
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK
Prøveudtagning: 31.07.2018 kl. 11:00
Analyseperiode: 31.07.2018 - 03.08.2018

Prøvemærke: Køkken.

Lab prøvenr:	80576316	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Farvetalet, Pt	4.5	mg Pt/l	1	DS/EN ISO 7887, metode C	15
Turbiditet	0.27	FTU	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016	15
Mikrobiologi					
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	25	CFU/ml	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Metaller					
Jern (Fe)	0.070	mg/l	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Prøvetagning uden flush	Udført			DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
pH	7.4	pH		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	510	µS/cm	0.1	DS/EN 27888	A
Prøvens lugt	Ingen			* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal			* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Vejle Kommune Teknik & Miljø, Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

03.08.2018

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse
 *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 o): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænse niveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.