

Fjeldvigs Vandværk  
Fredericiavej 95  
7100 Vejle  
Att.: Benny Neessen

Rapportnr.: AR-18-CA-00737501-01  
Batchnr.: EUDKVE-00737501  
Kundenr.: CA0003392  
Modt. dato: 14.11.2018

## Analyserapport

**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøvested:** Mølholm Landevej 62, 7100 Vejle, taphane - 72758 - / 4631001195  
**Udtagningsadresse:** Mølholm Landevej 62, 7100 Vejle  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BS1  
**Prøveudtagning:** 14.11.2018 kl. 10:00  
**Analyseperiode:** 14.11.2018 - 17.11.2018

**Prøvemærke:** Hane køkken

Lab prøvenr:	80419719	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Farvetalet, Pt	5.5	mg Pt/l	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	0.35	FNU	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016	15
<b>Mikrobiologi</b>					
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	23	CFU/ml	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>					
Jern (Fe)	0.059	mg/l	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Prøvetagning uden flush	Udført			DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
pH	7.6	pH		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	510	µS/cm	0.1	DS/EN 27888	A
Prøvens lugt	Ingen			* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal			* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Vejle Kommune Teknik & Miljø, Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

17.11.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL.: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænse niveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.